



Входи ліфтових давачів розраховані на напругу 16 – 220В змінного або постійного струму. Вхідний опір > 100кОм.  
 Гальванічна розв'язка „Нуля” та „Заземлення” від давачів ліфтів та давачів Ліфт1 Ліфт2 між собою. Опис підключення до ліфтів див. у „DE2064v04\_СхПідкл\_Додаток1\_XX”

**Увага!**  
 Підключення давачів Ліфтів відрізняється від попередніх моделей.

Давачі охоронні.  
 Ланцюги охорони повинні бути ізольовані від „Нуля” та „Заземлення”

Сирена  
 12В, 1А

Комунікатор DE-2064v04.  
 (Пристрій зв'язку з диспетчером)

**ОБЕРЕЖНО!**  
 Висока напруга.

Зм.	Аркуш	Недокументу	Підпис	Дата
Розробив	Купрієнко	ОМ		15.01.22
Перевірів				
Т.контр.				
Н.контр.				
Затверд.	Купрієнко	СО		15.01.22

Комунікатор DE-2064v04\_01  
 Схема підключення.

Об'єднана Диспетчерська Система.

Літера	Маса	Масштаб
Аркуш 1	Аркуше 1	
„Дедал Електронікс” ТОВ		

